

## Information om regler för utdelning av bidrag för åtgärder mot surt grundvatten

Bidrag utgår med 85 % av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 6 000 kronor. Om fler hushåll är anslutna ökar bidraget med 1 000 kr/hushåll. Bidragsberättigade åtgärder är bl.a. installation av avsyrningsfilter, dosering av alkali, luftning av vatten.

För att få jämförbara analysresultat kommer bara högst ett år gamla analyser som analyserats av godkänt laboratorium att gälla.

För vattentäkter till fritidsbostäder utgår inte bidrag och inte heller för vattentäkter inom kommunalt verksamhetsområde eller för vattentäkter där filter installerats tidigare kalenderår.

A. Ett första krav för att bidrag skall utgå är att vattnet uppfyller följande två kriterier samtidigt:

|                                |               |                 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| pH                             | < 7           | (< = mindre än) |
| HCO <sub>3</sub> (Alkalinitet) | < 40 mg/liter |                 |

Eller:

Kopparhalten i nattståndet vatten är högre än 2 mg/liter. Ansökan och vattenprover skall lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Information om hur provtagning skall göras finns på separat blad.

B. Vidare skall brunnskonstruktionen vara av gott utförande. S.k. stensatta brunnar godtas inte. Brunnen skall ge tillräckligt med vatten som är av godtagbar beskaffenhet.

Efter åtgärd skall vattnet ha pH > 7 (rekommendation pH 7,5–9,5) och alkalinitet > 60 mg/l (> = större än). Vid tveksamma fall, t ex vid låg alkalinitet, skall kontroll ske att vattnet inte håller marmoraggressiv kolsyra. Om utdelning av bidrag skett p.g.a. av oriktiga uppgifter kan återbetalning krävas.

Kontakta miljö- och stadbyggnadsförvaltningen om du har några frågor.